

令和4年度 河川水質検査結果表(町内4河川各16項目)

令和4年10月31日検査

区分	NO	水質検査項目	単位	南野川	二條川	青野川	奥山川
生活環境項目	1	水素イオン濃度 (ph)	-	7.9	8.2	8.3	7.7
	2	生物学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	1.4mg/l	0.5mg/l	0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
	3	化学的酸素要求量 (COD)	mg/l	1.8mg/l	2mg/l	1.2mg/l	0.8mg/l
	4	浮遊物質 (SS)	mg/l	2mg/l	4mg/l	1mg/l	1mg/l
健康項目	5	カドミウム (Cd)	mg/l	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
	6	全シアン (CN)	mg/l	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満	0.1mg/l未満
	7	鉛 (Pb)	mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
	8	六価クロム	mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
	9	砒素	mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l	0.001mg/l未満
	10	総水銀	mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
	11	トリクロロエチレン	mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
	12	テトラクロロエチレン	mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
	13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
その他	14	n-ヘキサン抽出物質	mg/l	2mg/l未満	2mg/l未満	2mg/l未満	2mg/l未満
	15	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05mg/l	0.04mg/l	0.02mg/l未満	0.02mg/l未満
	16	電気伝導率	mS/m	310mS/m	210mS/m	15mS/m	19mS/m